

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1-24

Наименование абонента	<u>МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»</u>
Наименование объекта КХА	<u>Питьевая вода холодного централизованного водоснабжения</u>
Дата отбора, место отбора	<u>1 кварталы 2024 г., Место отбора проб – согласно «Рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды, поступающей от АО «Мосводоканал» на период 2022-2027 гг.</u>
НД, на соответствие которым проводятся испытания	<u>СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» раз.</u>
НД, регламентирующий отбор проб	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

### Результаты испытаний:

№ п/п	Место отбора проб	Наименование определяемого показателя	Норма по НД, единица измерения	Результаты Испытаний ср.
1	2	3	4	5
<b>ВНС III подъема</b>				
1	Г.О Долгопрудный Новый бульвар д.20	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,5

		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,25
		<b>Неорганические показатели</b>		
		Железо	0,3 мг/л	0,12
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
2	Г.О Долгопрудный Лихачевский проспект .д.74/2	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,7
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,27
		<b>Неорганические показатели</b>		
		Железо	0,3 мг/л	0,11
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
3	Мкр-н Хлебниково Ул. Горького	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,7
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,15

		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.	
		Энтерококки	отсутствие	Отс.	
4	Мкр-н Шереметьевский ул. Магистральная	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	
		Привкус	2 балла	0	
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	
		Цветность	20 градусы	15,3	
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,	
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.	
		Энтерококки	отсутствие	Отс.	
		<b>Пожарные гидранты</b>			
		<b>мкр-н Шереметьево</b>			
5	Ул. Центральная д. 9А	<b>Органолептические показатели</b>			
		Запах	2 балла	0	
		Привкус	2 балла	0	
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	
		Цветность	20 градусы	14,0	
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,19	
		<b>Микробиологические показатели</b>			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.	
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0	
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.	

		Энтерококки	отсутствие	Отс.
6	Ул. Загорская д.26/15	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,5
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,17
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
7	Ул. Загорская д.9/4	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,1
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,19
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
8	Ул. Ленина д.11	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0

		Цветность	20 градусы	14,8
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,18
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
<b>Пожарные гидранты мкр-н Хлебниково</b>				
9		<b>Органолептические показатели</b>		
	Ул. Госпитальная д.8	Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,6
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,19
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
10	Ул. Тимирязевская д.4	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,0
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,18
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.

		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
11	Ул. Ленинградская д18	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,3
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,19
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
<b>Детские сады</b>				
12	<b>МБДОУ «Солнышко»</b> Лихачевское ш., д. 16	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,9
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
13	<b>АОУ д/с «Золотая рыбка»</b> ул. Молодежная, д. 14/3	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0

		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,8
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
14	АОУ д/с «Умка» Лихачевский проспект, д 68/3	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,2
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
15	АОУ д/с «Рябинка» Ул. Железнякова, д.16	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,3
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.

		Энтерококки	отсутствие	Отс.
16	МБДОУ д\с «Теремою» Ул. Циолковского, д.12а	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,5
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
17	АОУ д/с Московское ш., д.53	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,1
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
18	АОУ д/с «Улыбка» Ул. Октябрьская, д.24а	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,9



		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
19	АОУ д/с , Ул Советская, д.5Б	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,0
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
20	МБДОУ д\с «Аистенок» ул.Северная, д.5А	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,1
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
21	АОУ д/с «Лучик» Ул. Спортивная, д.7Б	<b>Органолептические показатели</b>		

		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,3
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
22	МБДОУ д\с Ул. Речная д.22А	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,9
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
23	АОУ д\с «В гостях у сказки» Новый бульвар д.19 кор.1	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,3
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.

		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
24	АОУ д/с «Жемчужинка» ул. Набережная д.19 корп.1	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,8
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
25	МБДОУ д\с Новое шоссе д.10	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	11,7
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
26	АОУ д/с «Непоседы» Пр-т Ракетостроителей д.9 корп. 2	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0

		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,6
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
27	АОУ д/с, Ул. Театральная д. 6	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,9
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
28	АОУ д/с, ул. Дирижабельная д. 17 А	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,2
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.

		Энтерококки	отсутствие	Отс.
29	АОУ д/с , Старое Дмитровское шоссе д.17 кор.1	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,4
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
30	МБДОУ д\с Пр-т Пацаева д.20	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,0
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
31	АОУ д/с , Ул. Октябрьская д. 16А	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,2
		<b>Микробиологические показатели</b>		

		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
32	АОУ д/с , «Антошка» Ул. Спортивная д. 9А	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,1
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
33	АОУ д/с, Пр-т Пацаева д.3А	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	9,2
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
34	АОУ д/с , Лихачевское шоссе д.6 кор. 3	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0

		Цветность	20 градусы	14,6
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
35	АОУ д/с «Незабудка» Лихачевское шоссе д.24	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,2
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
<b>Школы</b>				
36	Школа № 1, Институтский пер., 1	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,0
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.

37	Школа № 2 ул. Речная д.20	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,7
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
38	Школа №6 ул. Ленинградская д. 10А	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,5
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
39	Школа № 17 ул. Загорская д.30	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,8
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.



		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
40	Школа № 5 Ул. Советская д.6	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,9
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
41	Школа № 6 Ул. Октябрьская д. 33	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,8
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
42	Школа № 7 Лихачевское шоссе.д.27	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0

		Цветность	20 градусы	14,0
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
43	Школа № 8 Ул. 25 съезда д. 2	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,8
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
44	Школа № 9 Московское шоссе д. 53 А	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,4
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
45	Школа № 10 Ул. Спортивная д. 3А	<b>Органолептические показатели</b>		

		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,1
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,5
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
47	Школа № 12 Лихачевский проспект д 68 кор. 2	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,0
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.

		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	15,2
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
48	Школа № 13 Ул. Молодежная д.10А	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,7
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
49	Школа № 14 Новый бульвар д. 21 кор. 3	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,7
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
50	Школа № 15 Ул. Первомайская д. 50/4	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0

		Цветность	20 градусы	12,2
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
51	Школа № 16 Ул. Набережная д.15	<b>Органолептические показатели</b>		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	13,2
		<b>Микробиологические показатели</b>		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.