ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7-26

Наименование абонента — МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Наименование объекта КХА — Питьевая вода холодного централизованного водоснабжения

Дата отбора, место отбора — 3 квартал 2026 г.
Место отбора проб – ВЗУ «Павельцево»

НД, на соответствие которым проводятся испытания — Рабочая программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды СЦХВ, поступающей от ВЗУ «Павельцево» на период 2022-2027 г.г.

НД, регламентирующий отбор проб — ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Результаты испытаний:

2	**Резервуар водонапорной башни**	**Органолептические показатели**			
		Запах	Еженедельно	2 балла	0
		Привкус	Еженедельно	2 балла	0
		Мутность	Еженедельно	2,6 ЕМФ	< 1,0
		Цветность	Еженедельно	20 градусы	5,7±1,7
		Неорганические показатели			
		Железо общее	Еженедельно	0,3 мг/л	<0,10
		Сульфаты	1 раз в год	500,0 мг/л	-
		Хлориды	1 раз в год	350 мг/л	-
		Нитриты	1 раз в год	3,0 мг/л	-
		Сероводород	1 раз в год	0,003 мг/л	-

		Обобщенные показатели			
		Водородный показатель	Ежеквартально 30.07.2026	6-9 ед. pH	7,65±0,20
		Нефтепродукты	Ежеквартально 30.07.2026	0,1мг/л	0,0052±0,0026
		Фенольный индекс	Ежеквартально 30.07.2026	0,25 мг/л	0,0036±0,0013
		Общая минерализация	Ежеквартально 15.09.2026	1000 мг/л	300,0±26,1
		Жесткость общая	Еженедельно	7,0 мг-экв/л	6,10±0,91
		Окисляемость перманганатная	Ежеквартально 15.09.2026	5,0 мг/л	2,9±0,3
		Микробиологические показатели			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Еженедельно	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл (ОМЧ)	Еженедельно	Менее 50 КОЕ	0-0
		Escherichia coli	Еженедельно	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	Еженедельно	отсутствие	Отс.
Пожарные гидранты					
3	**Ул. 25 съезда, 10**	**Органолептические показатели**			
		Запах	2 раза в месяц	2 балла	0
		Привкус	2 раза в месяц	2 балла	0
		Мутность	2 раза в месяц	2,6 ЕМФ	1,7±0,3
		Цветность	2 раза в месяц	20 градусы	15,2±3,0
		Микробиологические показатели			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	2 раза в месяц	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	2 раза в месяц	Менее 50 КОЕ	0-0
		Escherichia coli	2 раза в месяц	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	2 раза в месяц	отсутствие	Отс.
4	**Ул. Нефтяников, 7**	**Органолептические показатели**			
		Запах	2 раза в месяц	2 балла	0
		Привкус	2 раза в месяц	2 балла	0
		Мутность	2 раза в месяц	2,6 ЕМФ	1,9±0,4
		Цветность	2 раза в месяц	20 градусы	15,6±3,1

		Микробиологические показатели			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	2 раза в месяц	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	2 раза в месяц	Менее 50 КОЕ	0-0
		Escherichia coli	2 раза в месяц	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	2 раза в месяц	отсутствие	Отс.
5	**МАОУ № 16 Ул. 25 съезда д. 1**	**Органолептические показатели**			
		Запах	2 раза в месяц	2 балла	0
		Привкус	2 раза в месяц	2 балла	0
		Мутность	2 раза в месяц	2,6 ЕМФ	< 1,0
		Цветность	2 раза в месяц	20 градусы	6,0±1,8
		Неорганические показатели			
		Железо общее	2 раза в месяц	0,3 мг/л	<0,10
		Обобщенные показатели			
		Водородный показатель	Ежеквартально 23.09.2026	6-9 ед. pH	7,64±0,20
		Жесткость общая	2 раза в месяц	7,0 мг-экв/л	6,10±0,91
		Микробиологические показатели			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	2 раза в месяц	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	2 раза в месяц	Менее 50 КОЕ	0-0
		Escherichia coli	2 раза в месяц	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	2 раза в месяц	отсутствие	Отс.
6	**МАОУ № 16 Ул. Нефтяников д. 2**	**Органолептические показатели**			
		Запах	2 раза в месяц	2 балла	0
		Привкус	2 раза в месяц	2 балла	0
		Мутность	2 раза в месяц	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	2 раза в месяц	20 градусы	5,0±1,5
		Неорганические показатели			
		Железо общее	2 раза в месяц	0,3 мг/л	<0,10
		Обобщенные показатели			
		Водородный показатель	Ежеквартально 15.09.2026	6-9 ед. pH	7,60±0,20

		Жесткость общая	2 раза в месяц	7,0 мг-экв/л	6,17±0,92
		Микробиологические показатели			
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	2 раза в месяц	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	2 раза в месяц	Менее 50 КОЕ	0-0
		Escherichia coli	2 раза в месяц	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	2 раза в месяц	отсутствие	Отс.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 8-26

Наименование абонента	МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»
Наименование объекта КХА	Питьевая вода холодного централизованного водоснабжения
Дата отбора, место отбора	3 квартал 2026 г., Место отбора проб – согласно «Рабочей программе производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, поступающей от АО «Мосводоканал» на период 2022-2027 гг.»
НД, на соответствие которым проводятся испытания	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» раз. 3
НД, регламентирующий отбор проб	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб» ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Результаты испытаний:

№ п/п	Место отбора проб	Наименование определяемого показателя	Норма по НД, единица измерения	Результаты определения, среднее
1	2	3	4	5
ВНС III подъема				
1	г.о. Долгопрудный Новый бульвар д. 20	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,0±0,2
		Цветность	20 градусы	19,3±3,9
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,31±0,09
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,29±0,07
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
2	г.о. Долгопрудный Лихачевский проспект д. 74/2	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	10,5±2,1
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,42±0,10
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	<0,10
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.

3	Мкр-н Хлебниково ул. Горького	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	12,5±2,5
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,33±0,10
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
4	Мкр-н Шереметьевский ул. Магистральная	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	12,7±2,5
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,34±0,10
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
Пожарные гидранты				
мкр-н Шереметьево				
5	Ул. Центральная д. 9А	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,4±0,3
		Цветность	20 градусы	13,2±2,6
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,31±0,09

		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
6	Ул. Загорская д. 26/15	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,4±0,3
		Цветность	20 градусы	13,1±2,6
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,32±0,10
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
7	Ул. Загорская д. 9/4	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	13,3±2,7
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,32±0,10
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
8	Ул. Ленина д. 11	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0

		Мутность	2,6 ЕМФ	1,5±0,3
		Цветность	20 градусы	13,4±2,7
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,33±0,10
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
Пожарные гидранты мкр-н Хлебниково				
9	Ул. Госпитальная д. 8	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,8±0,3
		Цветность	20 градусы	14,6±2,9
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,28±0,08
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
10	Ул. Тимирязевская д. 4	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,8±0,3
		Цветность	20 градусы	14,4±2,9
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,28±0,08
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.

		Энтерококки	отсутствие	Отс.
11	Ул. Ленинградская д. 18	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,7±0,3
		Цветность	20 градусы	14,5±2,9
		Хлор остаточный свободный	0,3-0,5 мг/л	0,29±0,09
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
Образовательные учреждения				
12	**МАОУ** № 10 Лихачевское ш., д. 16	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	13,1±2,6
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
13	**МАОУ гимназия № 13** ул. Молодежная, д. 14/2	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,2±0,2
		Цветность	20 градусы	13,2±2,6
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.

		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
14	**МАОУ № 14** Лихачевский проспект, д. 68/3	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,0±0,2
		Цветность	20 градусы	12,9±2,6
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
15	**МАОУ д/с № 10** ул. Железнякова, д.16	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	13,4±2,7
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
16	**МАОУ № 1, стр. № 1, 2** ул. Циолковского, д. 12а	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,3±2,5
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.

		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
17	**МАДОУ № 6** Московское ш., д. 53	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,4±0,3
		Цветность	20 градусы	13,3±2,7
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	0тс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
18	**МАОУ № 6** ул. Октябрьская, д. 24а	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,5±2,5
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	0тс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
19	**МАОУ № 1 ,** ул. Советская, д. 5б	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,3±2,5
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.

		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
20	МАОУ СОШ № 6 ул. Северная, д. 5а	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	13,1±2,6
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
21	**МАОУ гимназия № 13** ул. Спортивная, д.7Б	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	13,7±2,7
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
22	**МБДОУ д/с № 11** ул. Речная д. 22А	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0

		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,0±2,4
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
23	**МАОУ № 14** Новый бульвар, д. 19 кор. 1	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,0±0,2
		Цветность	20 градусы	12,5±2,5
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
24	**МАОУ № 16** ул. Набережная, д. 19, корп. 1	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,0±0,2
		Цветность	20 градусы	12,8±2,6
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
25	**МАОУ № 16** Новое шоссе д. 10	**Органолептические показатели**		

		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,1±0,2
		Цветность	20 градусы	11,8±2,4
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
26	**МАОУ № 11** Проспект Ракетостроителей д. 9, корп. 2	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,2±0,2
		Цветность	20 градусы	13,1±2,6
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
27	**МАОУ № 6** ул. Театральная д. 6а	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,2±0,2
		Цветность	20 градусы	12,9±2,6
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.

28	**МАОУ № 6** ул. Дирижабельная д. 17А	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,3±2,5
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
29	**МАОУ № 17** Старое Дмитровское шоссе д. 17, кор. 1	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	12,7±2,5
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
30	**МАОУ № 10** Проспект Пацаева д. 20	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,4±0,3
		Цветность	20 градусы	13,3±2,7
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.

		Энтерококки	отсутствие	Отс.
31	МАОУ СОШ № 1 ул. Октябрьская, д. 16а	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,1±0,2
		Цветность	20 градусы	13,2±2,6
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
32	**МАОУ гимназия № 13** ул. Спортивная д. 9А	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,1±0,2
		Цветность	20 градусы	12,5±2,5
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
33	**МАОУ гимназия № 13** Лихачевское шоссе д. 6, кор. 3	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,2±0,2
		Цветность	20 градусы	12,7±2,5
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.

		Энтерококки	отсутствие	Отс.
34	**МБОУ школа № 7** Лихачевское шоссе д. 24	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,4±0,3
		Цветность	20 градусы	13,3±2,7
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
35	МАОУ Школа № 1, Институтский пер., 1	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	14,3±2,9
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
36	МАОУ школа № 9 ул. Речная д. 20	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,8±2,6
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.

		Энтерококки	отсутствие	Отс.
37	МАОУ № 6 ул. Ленинградская д. 10А	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,2±0,2
		Цветность	20 градусы	13,1±2,6
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
38	МАОУ № 17 ул. Загорская д. 30	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,3±2,5
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
39	МАОУ лицей № 5 ул. Советская д. 6	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0
		Цветность	20 градусы	12,5±2,5
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.

		Энтерококки	отсутствие	Отс.
40	МАОУ № 6 ул. Октябрьская д. 33	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,1±0,2
		Цветность	20 градусы	12,6±2,5
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
41	МАОУ № 9 Московское шоссе д. 53А	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	13,6±2,7
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
42	МАОУ № 10 ул. Спортивная д. 3А	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,4±0,3
		Цветность	20 градусы	13,5±2,7
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.

		Энтерококки	отсутствие	Отс.
43	МАОУ № 11 Проспект Ракетостроителей д. 11 кор. 2	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,2±0,2
		Цветность	20 градусы	13,4±2,7
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
44	ГАОУ МО «Долгопрудненская гимназия» Лихачевский проспект д. 68, кор. 2	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,8±0,4
		Цветность	20 градусы	14,1±2,9
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
45	МАОУ гимназия № 13 ул. Молодежная д. 10А	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,4±0,3
		Цветность	20 градусы	13,7±2,7
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0

		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
46	МАОУ № 14 Новый бульвар д. 21, кор. 3	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,1±0,2
		Цветность	20 градусы	12,9±2,6
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
47	МАОУ № 16 ул. Набережная д. 15	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,1±0,2
		Цветность	20 градусы	13,1±2,6
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	0тс.
		Энтерококки	отсутствие	0тс.
48	МАОУ СОШ № 11 ул. Первомайская, д. 50/4	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Привкус	2 балла	0
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	13,6±2,7
		Микробиологические показатели		

		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	0тс.
		Энтерококки	отсутствие	0тс.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 9-26

Наименование абонента	МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»
Наименование объекта КХА	Питьевая вода горячего централизованного водоснабжения
Дата отбора, место отбора	3 квартал 2026 г., Место отбора проб – согласно «Рабочей программе производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, поступающей от АО «Мосводоканал» на период 2022-2027 гг.»
НД, на соответствие которым проводятся испытания	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» раз. 3
НД, регламентирующий отбор проб	ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб» ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах». ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Результаты испытаний:

№ п/п	Место отбора проб	Наименование определяемого показателя	Норма по НД, единица измерения	Результаты определения, среднее
1	2	3	4	5
ЦТП				
1	ЦТП-1 Лихачевское шоссе, д. 10, к. 1	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	12,6±2,5
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,60±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	2,95±0,44
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,17±0,04
		Хлориды	350 мг/л	19,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
2	ЦТП-2 ул. Спортивная, д. 7	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	65
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	13,8±2,8
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,72±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45

		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,19±0,04
		Хлориды	350 мг/л	20,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
3	ЦТП-3 ул. Спортивная, д. 3а	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,4±0,3
		Цветность	20 градусы	13,9±2,8
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,70±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,05±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,20±0,05
		Хлориды	350 мг/л	21,8±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
4	ЦТП-4 ул. Железнякова, д. 3	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0

		Температура	60-75°С	65
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,6±0,3
		Цветность	20 градусы	14,2±2,8
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,65±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,22±0,05
		Хлориды	350 мг/л	22,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
5	ЦТП-5 ул. Железнякова, д. 12	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	65
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,7±0,3
		Цветность	20 градусы	14,6±2,9
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,70±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,23±0,05
		Хлориды	350 мг/л	19,7±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.

		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
6	ЦТП-6 ул. Железнякова, д. 2а	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,7±0,3
		Цветность	20 градусы	14,5±2,9
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,62±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,05±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,22±0,05
		Хлориды	350 мг/л	20,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
7	ЦТП-7 Лихачевское шоссе, д. 13	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	13,3±2,7
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,67±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45

		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,19±0,04
		Хлориды	350 мг/л	18,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
8	ЦТП-8 ул. Нагорная, д. 2, к. 1	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	65
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,8±0,4
		Цветность	20 градусы	14,3±2,9
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,76±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	2,95±0,44
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,21±0,05
		Хлориды	350 мг/л	21,7±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
9	ЦТП-9 ул. Молодежная, д. 10	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0

		Температура	60-75°С	65
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,6±0,3
		Цветность	20 градусы	14,3±2,9
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,70±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,21±0,05
		Хлориды	350 мг/л	20,7±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
10	ЦТП-10 ул. Спортивная, д. 11	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	12,3±2,5
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,56±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,15±0,04
		Хлориды	350 мг/л	19,8±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.

		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие Клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
11	ЦТП-11 ул. Дирижабельная, д. 17	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	12,9±2,6
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,76±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	2,95±0,44
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,15±0,04
		Хлориды	350 мг/л	20,8±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
12	ЦТП-12 ул. Дирижабельная, д. 13	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,4±0,3
		Цветность	20 градусы	13,5±2,7
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,77±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	2,97±0,44

		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,17±0,04
		Хлориды	350 мг/л	21,3±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
13	ЦТП-13 ул. Циолковского, д. 36	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,4±0,3
		Цветность	20 градусы	13,1±2,6
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,62±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,17±0,04
		Хлориды	350 мг/л	20,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
14	ЦТП-14 ул. Академика Лаврентьева, д. 23	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0

		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,5±0,3
		Цветность	20 градусы	13,2±2,6
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,68±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	2,94±0,44
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,19±0,04
		Хлориды	350 мг/л	19,7±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
15	ЦТП-15 ул. Дирижабельная, д. 28	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,5±0,3
		Цветность	20 градусы	13,5±2,7
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,70±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	2,95±0,44
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,19±0,04
		Хлориды	350 мг/л	20,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.

		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
16	ЦТП-16 Московское шоссе, д. 49	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,8±0,4
		Цветность	20 градусы	14,9±3,0
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,76±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,23±0,05
		Хлориды	350 мг/л	21,7±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
17	ЦТП-17 Московское шоссе, д. 55	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,8±0,4
		Цветность	20 градусы	14,7±2,9
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,62±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,04±0,46

		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,22±0,05
		Хлориды	350 мг/л	21,3±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	0тс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
18	ЦТП-18 Московское шоссе, д. 55, к. 3	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	65
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,7±0,3
		Цветность	20 градусы	14,5±2,9
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,70±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	2,97±0,44
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,22±0,05
		Хлориды	350 мг/л	24,7±0,5
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	0тс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
19	ЦТП-19 Лихачевское шоссе, д. 11	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0

		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,6±0,3
		Цветность	20 градусы	14,3±2,9
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,76±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,21±0,05
		Хлориды	350 мг/л	18,7±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
20	ЦТП-20 Лихачевское шоссе, д. 27	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,6±0,3
		Цветность	20 градусы	14,5±2,9
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,58±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,05±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,21±0,05
		Хлориды	350 мг/л	20,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		

		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
21	ЦТП-21 Лихачевское шоссе, д. 22	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	65
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,6±0,3
		Цветность	20 градусы	14,3±2,9
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,64±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,21±0,05
		Хлориды	350 мг/л	21,4±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
22	ЦТП-22 Лихачевское шоссе, д. 1а	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	65
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,7±0,3
		Цветность	20 градусы	15,2±3,0
		Обобщенные показатели		

		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,72±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,07±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,22±0,05
		Хлориды	350 мг/л	22,1±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
23	ЦТП-23 ул. Первомайская, д. 60а	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,6±0,3
		Цветность	20 градусы	14,1±2,8
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,76±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,05±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,21±0,05
		Хлориды	350 мг/л	21,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.

24	ЦТП-24 ул. Парковая, д. 10	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	65
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,7±0,3
		Цветность	20 градусы	15,5±3,1
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,68±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,05±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,22±0,05
		Хлориды	350 мг/л	20,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
25	ЦТП-25 ул. Театральная, д. 11	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,6±0,3
		Цветность	20 градусы	15,1±3,0
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,70±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,04±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,23±0,05
		Хлориды	350 мг/л	22,1±0,4

		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
26	ЦТП-26 Новый бульвар, д. 20	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,4±0,3
		Цветность	20 градусы	14,1±2,8
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,62±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,05±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,18±0,04
		Хлориды	350 мг/л	20,8±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
27	ЦТП-27 Проспект Пацаева, д. 7	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,8±0,4
		Цветность	20 градусы	15,2±3,0

		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,77±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,23±0,05
		Хлориды	350 мг/л	22,3±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
28	ЦТП-28 ул. Павлова, д. 2	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,9±0,4
		Цветность	20 градусы	15,6±3,1
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,70±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	2,97±0,44
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,23±0,05
		Хлориды	350 мг/л	20,7±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.

		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
29	ЦТП-29 Лихачевский проспект, в р-не д. 153	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	65
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,9±0,4
		Цветность	20 градусы	15,7±3,1
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,65±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,05±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,23±0,05
		Хлориды	350 мг/л	21,1±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
30	ЦТП-30 ул. Речная, д. 14	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,5±0,3
		Цветность	20 градусы	14,3±2,9
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,68±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,04±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,18±0,04
		Хлориды	350 мг/л	19,7±0,4

		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие Клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
31	ЦТП-31 ул. Менделеева, д. 23	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,6±0,3
		Цветность	20 градусы	14,5±2,9
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,75±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,05±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,19±0,04
		Хлориды	350 мг/л	20,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
32	ЦТП-32 Гранитный тупик, д. 7	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,8±0,4

		Цветность	20 градусы	15,6±3,1
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,74±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,23±0,05
		Хлориды	350 мг/л	22,1±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
Котельные				
33	Котельная ул. Заводская, д. 15	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	13,2±2,6
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,67±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	2,90±0,43
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,16±0,04
		Хлориды	350 мг/л	20,8±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0

		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
34	Котельная ул. Театральная, д. 7	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,9±0,4
		Цветность	20 градусы	14,3±2,9
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,72±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,05±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,22±0,05
		Хлориды	350 мг/л	22,4±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
35	Котельная ул. Октябрьская, д. 22/4	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,5±0,3
		Цветность	20 градусы	13,4±2,7
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,76±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,04±0,46
		Неорганические показатели		

		Железо	0,3 мг/л	0,17±0,04
		Хлориды	350 мг/л	19,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
36	Котельная ул. Первомайская, д. 40	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,3±0,3
		Цветность	20 градусы	12,9±2,6
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,76±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,15±0,04
		Хлориды	350 мг/л	20,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие Клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
37	Котельная ул. Станционная, д. 1	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67

		Мутность	2,6 ЕМФ	1,0±0,2
		Цветность	20 градусы	13,4±2,7
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,70±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	2,90±0,43
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,15±0,04
		Хлориды	350 мг/л	19,7±0,5
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие Клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
38	Котельная ул. Ленинградская, д. 19	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,0±0,2
		Цветность	20 градусы	12,5±2,5
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,74±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	2,95±0,44
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,17±0,04
		Хлориды	350 мг/л	22,3±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.

		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
39	Котельная ул. Спортивная, д. 3а	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	65
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,5±0,3
		Цветность	20 градусы	13,4±2,7
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,70±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,19±0,04
		Хлориды	350 мг/л	20,8±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
40	Котельная ул. Заводская, д. 2	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	66
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,4±0,3
		Цветность	20 градусы	13,2±2,6
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,68±0,20

		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,17±0,04
		Хлориды	350 мг/л	20,1±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
41	Котельная ул. Речная, д. 14	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,2±0,2
		Цветность	20 градусы	12,1±2,4
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,70±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	2,90±0,43
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,13±0,03
		Хлориды	350 мг/л	20,8±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
АИТ				

42	АИТ № 6 Новый бульвар, д. 17а	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,6±0,3
		Цветность	20 градусы	14,3±2,9
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,79±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,04±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,18±0,04
		Хлориды	350 мг/л	22,3±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
43	АИТ № 7 Лихачевский проспект д. 74а	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,7±0,3
		Цветность	20 градусы	13,8±2,8
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,68±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,00±0,45
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,19±0,04
		Хлориды	350 мг/л	19,7±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002

		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.
44	АИТ № 8 Лихачевский проспект д. 68, кор. 4, стр. 1	**Органолептические показатели**		
		Запах	2 балла	0
		Температура	60-75°С	67
		Мутность	2,6 ЕМФ	1,7±0,3
		Цветность	20 градусы	14,1±2,8
		Обобщенные показатели		
		Водородный показатель	6-9 ед. pH	7,72±0,20
		Жесткость общая	7,0 мг-экв./л	3,05±0,46
		Неорганические показатели		
		Железо	0,3 мг/л	0,19±0,04
		Хлориды	350 мг/л	21,9±0,4
		Сероводород	0,003 мг/л	<0,002
		Микробиологические показатели		
		Общие колиформные бактерии в 100 мл	Отсутствие	Отс.
		Общее микробное число в 1 мл	Менее 50 КОЕ в 1 мл	0-0
		Escherichia coli	отсутствие	Отс.
		Энтерококки	отсутствие	Отс.
		Сульфитредуцирующие клостридии	Отсутствие КОЕ в 20 мл	Отс.